



Nom de l'établissement : \_\_\_\_\_ Adresse : \_\_\_\_\_  
 Nom en lettres moulées du responsable du bassin : \_\_\_\_\_  
 Adresse et téléphone du responsable du bassin : \_\_\_\_\_

Mode de désinfection : **CHLORE**  ou **BROME**  Présence d'un appareil de mesure en continu : OUI  ou NON   
 Température : **MOINS DE 35°C**  ou **PLUS DE 35°C**  Bassins publics ou semi-publics desservant plus de 50 logements : **INTÉRIEUR**  ou **EXTÉRIEUR**

**NORMES À RESPECTER**

**Chlore résiduel libre:** bassin intérieur 0,8 à 2,0 mg/l  
 bassin extérieur 0,8 à 3,0 mg/l  
 Si T > 35°C 2,0 à 3,0 mg/l

**Chloramines:** intérieur ≤ 0,5 mg/l  
 Chloramines: extérieur ≤ 1,0 mg/l  
 pH: entre 7,2 et 7,8  
 Limpidité: Disque visible à 9 mètres  
 Alcalinité: 60 à 150 mg/l CaCO3

**Brome résiduel libre:** 2,0 à 5,0 mg/l

Journée et période d'ouverture <sup>4</sup>	Heure	L <sup>1</sup> (mg/l)	T <sup>2</sup> (mg/l)	C <sup>3</sup> (mg/l)	pH 3 fois par période	Limpidité 3 fois par période	T (°C) 3 fois par période	Nombre total de baigneurs de la journée	Signature du préleveur attestant la conformité (art. 21 RQEPABA)
<b>Dimanche</b> Date:       jj mm aa De: _____ À: _____									
<b>Lundi</b> Date:       jj mm aa De: _____ À: _____									
<b>Mardi</b> Date:       jj mm aa De: _____ À: _____									
<b>Mercredi</b> Date:       jj mm aa De: _____ À: _____									
<b>Jeudi</b> Date:       jj mm aa De: _____ À: _____									
<b>Vendredi</b> Date:       jj mm aa De: _____ À: _____									
<b>Samedi</b> Date:       jj mm aa De: _____ À: _____									

Alcalinité 1fois/semaine (mg/l CaCO3)      Date :      Heure :      Résultat :

Signature du responsable de bassin attestant la conformité du registre à l'article 21 du RQEPABA : \_\_\_\_\_

(1) Chlore résiduel libre (mg/l)  
 (2) Chlore total ou brome total (mg/l)  
 (3) Chlore résiduel combiné (mg/l) correspondant à la valeur approximative des chloramines (Chlore résiduel total moins le chlore résiduel libre)  
 (4) La période d'ouverture de la journée débute dès que l'usager a accès au bassin et elle se termine à la fin de la journée dès que le dernier usager quitte la piscine, et ce, même si l'accès à la piscine est intermittent au cours de la journée. De plus, le contrôle réglementaire n'est pas requis entre 22 h et 7 h pour les bassins accessibles 24 heures par jour.